

企业事业单位环境信息公开表

单位基础信息

单位名称	西畴县国祯污水处理有限公司		
生产地址	云南省文山州西畴县西洒镇骆家塘村委会阴洞村污水处理厂		
法定代表人	杨青	统一社会信用代码	91532623MA6MEWFX7H
生态环境保护联系人	保德金	联系电话	15087195303
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围)	环保工程、污水处理工程及运营；市政工程施工；环保节能设备、仪器仪表、普通机械设备及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
产品信息	产品名称	生产规模（t/a）	
	1. 中水	1095000	
生态环境保护手续办理情况	环评手续办理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已取得生态环境部门审批 <input type="checkbox"/> 未取得生态环境部门审批	
	竣工环保验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成验收 <input type="checkbox"/> 未完成验收 计划于 xx 年 xx 月 xx 日前完成验收	
	排污许可证持证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已取得排污许可证，编号：91532623MA6MEWFX7H001R <input type="checkbox"/> 未取得排污许可证，于 xx 年 xx 月 xx 日填报完成排污许可证申领资料报送	
	突发环境事件应急预案编制及备案情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已编制应急预案 于 2019 年 9 月 30 日完成编制应急预案编制，有效期至 2022 年 9 月 30 日 于 xx 年 xx 月 xx 日在州生态环境局/分局备案 <input type="checkbox"/> 未编制、备案应急预案	
	自行监测方案编制备案情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已编制，于 2020 年 1 月 1 日在州生态环境局/分局备案 <input type="checkbox"/> 未编制备案自行监测方案	



企业事业单位环境信息公开表

排污信息 (2021 年二季度)

单位名称: 西畴县国祯污水处理有限公司

(一) 废水污染物信息

废水执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准		允许排放的废水总量 (t/a)	---	
排放口名称 (编号)	DW001	分布位置	经度 104° 38' 12.48"、纬度 23° 24' 59.26"	排放去向	中水回用余水排入鸡街河
污染物信息	污染物名称	排放限值	季度排放平均浓度	超标情况	
	COD	50mg/L	4	未超标	
	水温	---	18.9	未超标	
	BOD ₅	10mg/L	1.4	未超标	
	总汞	0.001mg/L	< 0.00004	未超标	
	阴离子表面活性剂	0.5mg/L	0.071	未超标	
	流量	---	2358 m ³	未超标	
	总磷	0.5mg/L	0.08	未超标	
	总铬	0.1mg/L	<0.004	未超标	
	总铅	0.1mg/L	<0.002	未超标	
	总砷	0.1mg/L	<0.0003	未超标	
	烷基汞	不得检出	---	未超标	
	总镉	0.01mg/L	<0.0001	未超标	
	pH	6-9	6.42	未超标	
	粪大肠菌群	1000 个/L	<20	未超标	
	氨氮	5 (8) mg/L	0.886	未超标	



	石油类	1mg/L	<0.06	未超标
	六价铬	0.05mg/L	<0.004	未超标
	动植物油	1mg/L	<0.06	未超标
	总氮	15mg/L	3.57	未超标
	色度	30mg/L	4	未超标
	悬浮物	10mg/L	6	未超标
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
监督性监测	2021.4.15	西环监字(2021)第24号	未超标	
(二) 废气污染物信息				
废气执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	允许排放的废气总量(t/a)	—	
排放口名称(编号)	无组织废气	分布位置	—无组织废气	
污染物信息	污染物名称	排放限值	排放浓度	超标情况
	甲烷	1.0mg/N m ³	0.00018%	未超标
	硫化氢	0.06mg/N m ³	0.001	未超标
	氨(氨气)	1.5mg/N m ³	0.04	未超标
	臭气浓度	20mg/N m ³	<10	未超标
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
监督性监测	2021.4.07	YNFY2021040217号	未超标	
(三) 固体废物信息表				
一般固体废物名称	产生量	堆场“三防”设施	处置方式	
1. 污泥	154t	地面硬化、有围挡、有顶棚	污泥脱水+制砖	
(四) 噪声污染物信息表				



噪声执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）		
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2021.4.6	西环监字（2021）第24号	未超标
污染防治设施的建设和运行情况			
污染防治设施名称	处理工艺	主要耗材名称及用量	正常运行天数（天）
1. 生物反应池	SBR	PAC	15362.5kg
		乙酸钠	250kg
2. 压滤机	压滤	PAM	87.5kg
			91

同意公示
保德全
2021.8.2

西畴县国祯污水处理有限公司

2021年8月2日



扫描全能王 创建